



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Краснобаковскому району Нижегородской области

606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: ondpr-k.baki@mchs.nnov.ru

р.п. Красные Баки, ул.Свердлова, д. 47

(место составления акта)

«01» апреля 2019 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 3

По адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, поселок Пруды, улица Центральная, дом 5
(здание общеобразовательного учреждения)

(место проведения проверки)

На основании: **Распоряжения главного государственного инспектора Краснобаковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Д.Е. № 3 от «21» марта 2019 г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Прудовской средней общеобразовательной школы п. Пруды

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 часов 00 минут по 14 часов 00 минут « 27 » марта 2019 г.

с 08 часов 00 минут по 09 часов 30 минут « 01 » апреля 2019 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 (два) рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснобаковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель Осипова Е.А. ✓ *Осипова*

(фамилии, инициалы,

подпись,

«21» марта 2019 г. в 10 ч. 00 мин.

дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Начальник ОНД и ПР по Краснобаковскому району – главный Государственный инспектор

Краснобаковского района по пожарному надзору – Листаров Дмитрий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Законный представитель юридического лица – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Прудовской средней общеобразовательной школы п. Пруды (далее – МАОУ Прудовская СОШ) Осипова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
Здание общеобразовательного учреждения по адресу: (Краснобаковский район, поселок Пруды, улица Центральная, дом 5)			
1.	Воздуховод системы вентиляции в помещении электропитовой не выполнен с требуемым пределом огнестойкости. В местах пересечения противопожарных преград воздуховодами систем вентиляции не выполнены противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.	ст. 4 ч. 4, ст.85, ст. 138 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.10 СП 7.13130.2009 (ранее действующее требование СНИП 41-01-2003 п.7.11.13., 7.11.8. табл.2.)	МАОУ Прудовская СОШ, директор школы - Осипова Елена Анатольевна
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
Здание общеобразовательного учреждения по адресу: (Краснобаковский район, поселок Пруды, улица Центральная, дом 5)			
2.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ч.4. ст.4, статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.13.3.13 Свода правил СП 5.13130.2009. (ранее действующее требование: НПБ 88-2001* пункт 12,25)	МАОУ Прудовская СОШ, директор школы - Осипова Елена Анатольевна

3. В кабинете НВП, в помещении раздевалки (пищеблок), не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в месте пересечения противопожарных преград (стен, перекрытий) инженерными коммуникациями.	ч. 4 ст. 4, части 1,2,3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 22 Правила противопожарного режима в РФ.	МАОУ Прудовская СОШ, директор школы - Осипова Елена Анатольевна
4. В кабинетах №№8,13, учительской допущена эксплуатация розеток с механическими повреждениями.	пп. «Б» п. 42 ППР в РФ	МАОУ Прудовская СОШ, директор школы - Осипова Елена Анатольевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: (заполняется при проведении выездной проверки): выявлено

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): выявлено

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений № 3 / 1 / 4 от 01.04.2019 г.;
2. Протоколы об административном правонарушении в области пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района по пожарному надзору Листаров Дмитрий Евгеньевич
« 01 » апреля 2019 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель юридического лица – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Прудовской средней общеобразовательной школы п. Пруды Осипова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » апреля 2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)